

BIP, Tablica ogłoszeń

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ORG.271.1.2016 pn. „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MIŁOMŁYN – ETAP I”

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 29.04.2016r. informuję:

Zapytanie 1. W związku z brakiem istotnych danych dotyczących zbiornika wodno/powietrznego – hydroforu \varnothing 1,4 m, prosimy o podanie wysokości bądź pojemności tegoż zbiornika. Ze względu na brak w/w danych prawidłowa wycena nie jest możliwa.

Odpowiedź: Hydrofor DN1400 należy wykonać wg BN-77/8862-02, DN1400, h=3350 mm.

Zapytanie 2. W Projekcie budowlanych zamieszczono informację dotyczącą doboru zestawu sprężarkowego 2KCD 450-350. Ponieważ o takim symbolu i parametrach zestaw sprężarkowy nie występuje aktualnie na rynku, prosimy o podanie przykładowego odpowiednika tego urządzenia w celu dokonania poprawnej wyceny.

Odpowiedź: Należy zastosować zestaw sprężarkowy bezolejowe KCD 450-350 złożony z 2 agregatów sprężarkowych $Q = 2 \times 27 \div 18 \text{ m}^3/\text{h}$, $p = 0,6 \text{ MPa}$, $N_s = 2,4 \text{ kW}$ na zbiorniku 350 dm^3 o wymiarach opisanych w części graficznej projektu.

Zapytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że etap I „Modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłomłyn” obejmuje **tylko i wyłącznie**: budowę 2 zbiorników rezerwowych wody uzdatnionej o poj. 145 m^3 wraz z fundamentami, montaż zespołu pompowego II° z szafa sterującą, montaż hydrofora DN 1400, montaż sprężarki na zbiorniku powietrznych wraz z fundamentami, budowę rurociągów tłocznych, ssawnych, przelewowych, spustowych oraz technologicznych, rozbudowę kanalizacji popłuczyn wraz z budową koryt pod rurociągi technologiczne. W jego zakres **nie wchodzi**: budowa zbiorników filtrów pionowych – odżelaziaczy i odmanganiaczy, mieszacza wodno-powietrznego A800, zestawu dozującego podchloryn sodu wraz z

rurociągami, wymiana pomp głębinowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz montaż Stacji bazowej Monitoringu GPRS wraz z oprogramowaniem jak również remont budynku Stacji wraz z wykonaniem białego montażu z instalacjami oraz wentylacją budynku.

Odpowiedź: Zakres przedmiotu zamówienia pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Miłomłyn – I etap” obejmuje wykonanie prac zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ.

Zapytanie 4. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o obowiązku Wykonawcy do przeszkolenia 2 osób w zakresie obsługi Stacji Uzdatniania Wody, natomiast w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3) jest mowa o przeszkoleniu 3 osób w ww. zakresie. Prosimy o podanie dokładnej liczby osób do przeszkolenia.

Odpowiedź: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeszkolenie 2 osób w zakresie obsługi Stacji Uzdatniania Wody.

Z up. BURMISTRZA

Ryszard Portka
SEKRETARZ