

Miłomłyn, dnia 17.10.2018

BIP, TABLICA OGŁOSZEŃ

Nasz znak: ORG.271.4.2018

“Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie”

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 15.10.2018 informuję:

Pytanie 1.

Nawierzchnia żwirowo-mineralna (droga i parking).

Zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym nawierzchnia wodoprzepuszczalna występuje na rynku tylko jako nawierzchnia mineralna na bazie żywic (nie ma producenta nawierzchni żwirowo-mineralnej).

Odpowiedź:

Pod pojęciem nawierzchni wodoprzepuszczalnej należy rozumieć nawierzchnię mineralno-żwirową złożoną z kilku rodzajów kruszyw o granulometryczności 0-31,5 mm.

Pytanie 2.

Zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym należy ułożyć obrzeża betonowe.

Prosimy o podanie wymiarów obrzeży.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział zastosowanie obrzeży betonowych o wymiarach 100x30x6 cm.

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski