

BIP, TABLICA OGŁOSZEŃ

ORG.271.4.2019 „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ W OBIEKTACH KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN”

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 15.05.2019r. informuję:

Pytanie 1. W Załączniku Nr 4 w opisie przedmiotu zamówienia jest do demontażu 854szt lamp 2x36W i do montażu 854szt lamp LED, natomiast w Załączniku Nr 8 w Przedmiarze robót pkt 2 montaż opraw 2x20W w ilości 1846szt i pkt 7 Demontaż opraw świetłówkowych 2x20W w ilości 1846szt. Która ilość jest prawdziwa?

Odp. 1. 854 szt. lamp 2x 36W - do demontażu i do montażu 854 szt. lamp LED.

Pytanie 2. Proszę o potwierdzenie czy przewody w słupach mają być wymienione (1776m)? Jeśli tak jakie mają być to przewody?

Odp. 2. Tak przewody w słupach mają być wymienione i ma być to przewód YDY 2x 2,5

Pytanie 3. Na salach gimnastycznych mają być zamontowane oprawy LED o mocy 170W i strumieniu minimum 13500lm o kącie rozsyłu 90 stopni. Prosimy o podanie wymiarów sal gimnastycznych i wysokości na jakiej oprawy mają być zamontowane. Czy zamawiający przewidział że oprawy z takim kątem świecenia kształtowane soczewką mogą powodować bardzo duże olśnienie dla osób grających np. w siatkówkę czy koszykówkę (patrzących w górę)? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw z kloszem opal osłaniającym moduły LED?

Odp. 3. Zamawiający nie wymaga sporządzenia projektów fotometrycznych przez oferentów dlatego nie podaje wymiarów sal gimnastycznych i nie dopuszcza zastosowania opraw o innej charakterystyce niż opisane w SIWZ.

Pytanie 4. Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonane prace po dokonaniu odbiorów częściowych zgodnie z paragrafem nr Umowy?

Odp. 4. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych za wykonane prace.

Pytanie 5. Ze względu na okres wakacyjny i ograniczone możliwości produkcyjne niektórych producentów, biorąc pod uwagę dużą ilość lamp w dużej ilości obiektów czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 120dni od dnia podpisania Umowy?

Odp. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 6. W jakich godzinach możliwe są prace montażowe?

Odp. 6. Prace montażowe w budynkach przewidziane są w godzinach pracy danej jednostki. Jeśli chodzi o szkoły - prace muszą być wykonywane w okresie wakacji.

Pytanie 7. Czy oprawy mają być wymienione jeden do jednego w tych samych miejscach co demontowane oprawy?

Odp. 7. Tak. Zamawiający nie zakłada poniesienia dodatkowych kosztów przebudowy instalacji i związanych z tym prac remontowych.

Pytanie 8. W opisie opraw ulicznych temperatura barwowa opraw jest 6000K-6500K. Czy Zamawiający dopuszcza barwę światła 5700K, która u niektórych producentów jest standardem a dla oka jest niezauważalna?

Odp. 8. W opiniach eksperckich dostępnych w tematycznych artykułach, temperatura barwowa 6000-6500 K sprzyja koncentracji i poprawia czas reakcji kierowców i dlatego Zamawiający przyjął taki przedział temperatury barwowej.


Pytanie 9. W opisie lamp ulicznych źródło światła LED ma być zabezpieczone szybą hartowaną o odporności na uderzenia IK08. Czy Zamawiający dopuszcza aby LEDy były zabezpieczone przysłoną z PC wyższej wytrzymałości na uderzenia o IK10 i bezpieczniejszej w razie uszkodzenia?

Odp. 9. Zamawiający określił odporność na uderzenia na poziomie minimum IK08 i nie dopuszcza się zastosowania materiału innego niż szybę hartowaną.

Pytanie 10. W opisie lampy ulicznej uchwyt ma być zintegrowany z oprawą. Czy Zamawiający dopuszcza mimo wszystko zastosowanie mocowania w oparciu o adapter gdyby było to z dużą korzyścią finansową dla Zamawiającego, a dodatkowo funkcjonalność adaptera jest większa.

Odp. 10. System montażu lampy nie ma na niego wpływu, a zastosowaniami adapterów generuje dodatkowe koszty wynikające z konieczności zakupienia ich poza oprawami. Zamawiający nie wymaga żadnej innej funkcjonalności poza możliwością regulacji kąta ustawienia oprawy względem ziemi. W ofercie wszystkich producentów można spotkać produkty z uchwytem o regulowanym kącie. Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych adapterów.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski