

**BIP, TABLICA OGŁOSZEŃ**

ORG.271.4.2019 „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ W OBIEKTACH KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN”

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 17.05.2019r. informuję:

**Pytanie 1.** W odpowiedziach z dn. 17.05.2019, Zamawiający na pytanie 8 udzielił odpowiedzi, że zaproponowana w dokumentacji przetargowej temperatura barwowa „sprzyja koncentracji i poprawia czas reakcji kierowców”. Prosimy o podanie źródła, na które powołuje się Zamawiający.

**Odp. 1** Zamawiający podtrzymuje swoją odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 15.05.2019r.


**Pytanie 2.** Zaproponowany przedział temperatury barwowej przez Zamawiającego 6000-6500K jest temperaturą barwową wchodzącą w kolor ‘niebieski’. Zgodnie z Normą PN-EN 62471:2010 (w zakresie bezpieczeństwa fotobiologicznego określającego tzw. grupę ryzyka) oprawy drogowe powinny mieć ograniczone widmo światła niebieskiego, ponieważ jest ono szkodliwe dla zwierząt i ludzi. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w oprawach ulicznych temperatury barwowej nie większej niż 4300K (jaką preferują wszyscy renomowani producenci)?

**Odp. 2** Zamawiający nie dopuszcza opraw o innej temperaturze barwowej niż określona w SIWZ.

**Pytanie 3.** Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej poprawnego przedmiaru robót dla oświetlenia wewnętrznego. Zamieszczony przedmiar przez Zamawiającego jest nie poprawny i nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

**Odp. 3** W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający załączył przedmiar robót.

BURMISTRZ

  
Stanisław Siwkowski