

Miłomłyn, dnia 05.02.2019r.

**Sz. P. Szymon Andruszkiewicz**  
**ul. Kwiatów Polnych 5**  
**14-140 Miłomłyn**

Nasz znak: ORG.0003.2.2019

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację z dnia 25.01.2019r., w przedmiocie oczyszczalni ścieków w Miłomłynie przedstawiam poniżej wyjaśnienia dotyczącej niniejszej sprawy;

Ad. pkt.1. W fazie zamówienia projektu z ramienia Gminy uczestniczyli Pan Paweł Śnieżawski, Pan Cezary Pec, Pan Ryszard Portka. Dane wyjściowe do projektowania zostały zawarte w założeniach projektowych sporządzonych przez autora projektu w oparciu o bilans ścieków przedstawiony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Miłomłynie na podstawie rzeczywistych danych ilości wytwarzanych ścieków na terenie Gminy Miłomłyn wraz z uwzględnieniem rezerwy, zapasu na „przyszłość”.

Ad. pkt. 2. Gmina Miłomłyn nie posiada podpisanej umowy na odbiór nieczystości płynnych z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostródzie. Nadmierny płynny osad ściekowy wytworzony w procesie oczyszczania na oczyszczalni w Miłomłynie jest wywożony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w ramach podpisanej umowy zawartej pomiędzy niniejszymi spółkami.

Ad. pkt. 3. Przeszkodą w uruchomieniu punktu zrzutu ścieków dowożonych jest brak drugiego reaktora biologicznego oraz zbiornika uśredniającego ścieki dowożone. Autorzy projektu pn: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłomłynie” oraz technolog zainstalowanego systemu oczyszczania nie biorą odpowiedzialności za wyniki ścieków oczyszczonych wychodzących z oczyszczalni z chwilą przyjmowania ścieków dowożonych. Ponadto jako właściciel oczyszczalni nie możemy sobie pozwolić na odprowadzanie ścieków niespełniających warunków pozwolenia wodnoprawnego – za, które wymierzone

są podmiotowi korzystającemu ze środowiska administracyjne kary pieniężne naliczane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Ad. pkt. 4 i 5. Punkt przyjmowania ścieków dowożonych zostanie zrealizowany w II etapie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłomłynie” o ile: zostanie wykonany zbiornik uśredniający ścieki; pozyskamy środki zewnętrzne na wykonanie przedmiotowego zadania lub będziemy mogli skorzystać z kredytu.

Ad. pkt. 6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn będzie możliwa dopiero po wykonaniu prac na oczyszczalni ścieków objętych zakresem II etapu jej modernizacji oraz pozyskaniu stosownych środków pieniężnych na ich sfinansowanie. Pragnę nadmienić, że Gmina Miłomłyn posiada opracowane dokumentacje techniczne na:

- „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłomłynie w obrębie ul. Sportowej, Tęczowej, Kwiatów Polnych, Zielonej, Spacerowej, Topolowej, Wichrowych Wzgórz”,
- „Rozbudowa gminnej sieci wod-kan przy ul. Zatokowej i terenów stref A ochrony uzdrowskiej w miejscowości Miłomłyn”,
- „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gm. Miłomłyn”,

które winny być realizowane zgodnie z opracowaną koncepcją uporządkowania gospodarki wodnościekowej na terenie naszej Gminy.

BURMISTRZ

*Stanisław Siwkowski*